

प्रोफार्मा-अ

मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा ।

पत्रसंख्या-सी0एफ0ओ0 / निरीक्षण(स्कूल) / 2020 - (168)

दिनांक-जून 17, 2020

सेवामें,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल,
परसापुर, फैजाबाद रोड, गोण्डा ।

विषय:-प्रतिष्ठान/विद्यालय/कालेज में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग/टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:-आपके प्रार्थना पत्र संख्या-निल, दिनांक-17-06-2020

उपरोक्त संदर्भित विषय आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 25 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1020(1)/आठ, दिनांक-27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपया-250/भारतीय स्टेट बैंक शाखा जनपद गोण्डा में चालान संख्या-एफ0एच0,00022, दिनांक-17-06-2020 के द्वारा जमा कराया गया । प्राप्ति रसीद होने के उपरान्त 25 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है ।

- 1-चेकिंग का दिनांक-17-06-2020
- 2-पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा ।
- 3-संस्थान का विवरण-स्कूल ।
- 4-संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-25
- 5-परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-25
- 6-चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता टेस्टिंग का विवरण ।

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र है)

क्र0सं0	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर	04 कि0ग्रा0	25	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है । जो निर्गत तिथि से 01 (एक) वर्ष तक बैद्य माना जायेगा । अग्निशमन व्यवस्था अक्रियाशील होने की दशा में यह निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा । National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थायें वाछनीय होगी । भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिवर्ष कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा ।



[Handwritten Signature]

Manager
Seth M.R. Jaipuria School
Parsapur, Faizabad Road Gonda

[Handwritten Signature]
प्रधानाचार्य
सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल
परसापुर, फैजाबाद रोड, गोण्डा

[Handwritten Signature]
(आर0एस0 त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(आर0एस0 त्रिपाठी)
गोण्डा
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा
Principal
Seth M.R. Jaipuria School
Parsapur, Faizabad Road Gonda